# PRÜFZEUGNIS

***TEST EVIDENCE***

# Nr. 123001222-01

***no. 123001222-01***

(Version 02)

Aufgrund der in der Prüfstelle des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

*Due to the examinations accomplished by the testing laboratory of the MPA NRW it is confirmed that*

| | |
|---|---|
| das Bauprodukt<br>*the building hardware* | GfS Türterminal SMART 792xxx, 793xxx und 794xxx<br>*GfS door terminal SMART 792xxx, 793xxx and 794xxx* |
| des Herstellers<br>*of the manufacturer* | GfS – Gesellschaft für Sicherheitstechnik GmbH<br>Tempowerkring 15<br>21079 Hamburg<br>Deutschland / *Germany* |
| mit den wesentlichen Anforderungen der<br>*comply with the essential requirements of* | **DIN EN 13637:2015-12**<br><br>Schlösser und Baubeschläge – Elektrisch gesteuerte Fluchttüranlagen für Türen in Fluchtwegen – Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 13637:2015<br>*Building hardware – Electrically controlled exit systems for use on escape routes – Requirements and test methods; German version EN 13637:2015* |
| geprüft wurde und wie in Anhang 1 zu klassifizieren ist.<br>*It can be classified as shown in annex no. 1* | |

Dortmund, 02.07.2024
Im Auftrag / *On behalf*

M. Schemann
Sachbearbeiter / *Clerk*

Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite und 1 Anlage(n).
Die Grundlage für dieses Prüfzeugnis bilden die Prüfberichte Nr. 120005163.01, 120005163.02, 123000851.01, 123001222.01, 120004956.03, 120004956.04 und 174-24. Es ersetzt das Prüfzeugnis Nr. 123001222-01, Version 01 vom 23.11.2023.

*This test evidence consits of 1 page and 1 annex(es).*
*This test evidence is based on the test reports no. 120005163.01, 120005163.02, 123000851.01, 123001222.01, 120004956.03, 120004956.04 and 174-24. It replaces the test evidence no. 123001222-01, version 01 dated 23.11.2023.*
*The original of this document was issued in German language. In case of doubt only the German version is valid.*

## Klassifizierungsmatrix des GfS Türterminals 792xxx, 793xxx und 794xxx nach DIN EN 13637

***Classification of Gfs door terminal 792xxx, 793xxx, and 794xxx according to DIN EN 13637***

| **792x0x, 792x5x, 793x0x, 793x5x, 794x0x und 794x5x in Kombination mit:** *792x0x, 792x5x, 793x0x, 793x5x, 794x0x und 794x5x in combination with:* | **Verwendungsklasse /** *category of use* | **Dauerfunktionstüchtigkeit /** *durability* | **Türmasse /** *door mass* | **Eignung für die Verwendung an Feuerschutz-/Rauchschutztüren /** *suitability for use on fire/smoke doors* | **Sicherheit /** *safety* | **Korrosionswiderstand, Luftfeuchte und IP-Schutz /** *corrosion resistance, humidity and IP* | **Sicherheit/Haltekraft von außen /** *security/Holding force – from outside* | **Sicherheit/Haltekraft von innen /** *security/Holding force – from inside* | **Zeitverzögerung /** *time delay* | **Modus zur Sperrung der Freigabe /** *denied exit mode* | **Konfiguration /** *configuration* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flächenhaftmagnet GfS HM 500 (Kopfmontage ohne Winkel oder Adapterplatte) *surface holding magnet GfS HM 500 (Regular installation without bracket or mounting plate)* | 3 | 7 | 6 | B | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | B |
| Flächenhaftmagnet GfS HM 300 *surface holding magnet GfS HM 300* | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | B |
| Flächenhaftmagnet EF335CTC (BSW) *surface holding magnet EF335CTC (BSW)* | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | B |
| | | | | | | | | | | | |
| Fluchttüröffner / *body strike* 331 (+ A01) (ASSA ABLOY) | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | B |
| Fluchttüröffner / *body strike* 332 (+ 80332) (ASSA ABLOY) | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | B |
| Fluchttüröffner / *body strike* 77N305-512F DIN Right (DORCAS) | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | B |
| Fluchttüröffner / *body strike* 77N305-512F DIN Left (DORCAS) | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | B |
| Fluchttüröffner / *body strike* 77N305-524F DIN Right (DORCAS) | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | B |
| Fluchttüröffner / *body strike* 77N305-524F DIN Left (DORCAS) | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | B |

**Zubehör für Fluchttüröffner (DORCAS)**

***accessories for body strikes (DORCAS)***

| | |
|---|---|
| Stulp / *striking plate* | SX77 DIN Right<br>SX77 DIN Left<br>F53X77 DIN Right<br>F53X77 DIN Left |
| Einsteckfallenschloss / latch | PI1<br>PI1 Rounded |